

Технический регламент на отводы и воздуховоды круглого сечения

t,мм	d отвода,мм	размер чистый	замок,мм	«зиг»,мм	t,мм	d воздуховода.,мм	d ниппеля,мм		
0,55	100	314	6	35	0,55	100	99		
	125	392,5				125	123		
140	439,6	140				138			
0,7	160	502,4			15/15	55	0,55	160	158
	180	565,2						180	178
	200	628						200	198
	225	706,5						225	223
	250	785						250	248
	280	879,2						280	278
	315	989,1						315	313
	355	1137,7	355	353					
	400	1279	400	398					
	450	1435	100	100			-0,7	450	448
500	1592	500			498				
560	1780,4	0,7			560	558			
630	2000,2	630			628				
710	2251,4	0,7			710	708			
1(0,9)	800	2534			100	100	-0,9	800	798
	900	2848						900	898
	1000	3162					1	1000	997
	1120	3538,8						1120	1117
	1250	3947						1250	1247

1. На все соединительные элементы(ниппель,отвод,тройник,дроссель клапан),необходимо прокатывать «зиг».
- 2.Ширина ниппеля не менее 100 мм.
- 3.Соединение «сварка внахлест» использовать до d=315мм.
- 4.Соединение «русский замок» использовать с d=355 мм.